



показатели биологически очищенной воды на выходе из установок Евробион в среднем составляют:

- БПК-5- не более 4 мгО₂/л, (при доочистке не более 2мгО₂/л.);
- ХПК-не более 30 мгО₂/л, (при доочистке не более 15мг/л);
- Аммонийный азот – не более 2,0 мг/л, при доочистке не более 1 мг/л
- Нитриты – не более 3,3 мг/л при доочистке не более 1,8 мг/л
- Нитраты – не более 45,0 мг/л при доочистке не более 9мг/л;
- СПАВ – не более 0,5 мг/л, при доочистке не более 0,25 мг/л
- Фосфаты – не более 3,5 мг/л, при доочистке не более 1,8 мг/л

6. Условия отведения очищенной воды. Отведение очищенной воды согласно нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" производится в подземные рассасывающие сооружения, например рассасывающие колодцы или арочные инфильтраторы. Допускается отведение очищенной и обеззараженной воды на рельеф прилегающей местности, а при условии доочистки, допускается сброс в поверхностные водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. *Отвод очищенной и обеззараженной воды в водоемы рыбо-хозяйственного значения допускается только с применением оборудования доочистки БИОНИТ.* Для объектов коллективной инфраструктуры (предприятия общественного питания, мотели, гостиницы, кафе, кемпинги и т.д.), а также групп близкорасположенных зданий и сооружений (коттеджные поселки) отведение очищенных и обеззараженных СВ в водные объекты и на рельеф прилегающей местности допускается только с дополнительной доочисткой на установках БИОНИТ, при наличии необходимых согласований точки сброса и при периодическом контроле состава очищенной воды на соответствие нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.

7. Обозначение нормативно-технической документации. Продукция производится в соответствии с ТУ 4859-004-75303327-2009.

8. Сроки эксплуатации: При условии соблюдения паспортных требований по эксплуатации и сервису, общий срок службы станций Евробион составляет не менее 30 лет, гарантийный срок безотказной работы и срок службы комплектующего оборудования - по паспортным обязательствам заводов-изготовителей.

9. Срок действия: До 05 октября 2024г.

Генеральный директор ООО "НЭП-центр":



Бобылева С.Ю.